

**AquaLaB**AquaLaB s. r. o.
Na piesku 6
821 05 Bratislava

Reg. No. 654/S-214

PROTOKOL O ODBERE A TRANSPORTE VZORIEK

Protokol evid. číslo: 31524

Strana / počet strán 1 / 1

A – akreditovaná, N -neakreditovaná skúška

Evidenčné číslo vzorky	75424 / P
Zákazník	LOZORNO, spol. s r. o., Športové nám. 657/24, 900 55 Lozomo, IČO: 44852142
Miesto odberu	Verejný vodovod v obci Lozomo
Dňa	18.11.2024
Čas odberu	8:30
Označenie vzorky	Pitná voda z verejného vodovodu v obci Lozomo
Miesto odberu	vodovod Lozomo, vzorkovací kohút na výtlačnom potrubí
Spôsob odberu	manuálne
Odborné zariadenie	-
Typ vzorky	bodová
Objem / druh vzorky	0,25 l / pitná voda
Vzorku odobral	Ing. Lopašovský
Ostatní prítomní	-
Spôsob konzervácie	STN EN ISO 5667-3, tma, chlad
Účel odberu	Program odberu vzoriek na rok 2024
Poveternostná situácia	oblačno, t = 5°C
Prietok v čase odberu	- m ³ /h
Požadované stanovenia	pH, teplota, voľný chlór, Koliformné baktérie



Záznam o odovzdaní a prevzatí vzoriek do laboratória

Dátum	18.11.2024
Laboratórium	AquaLaB s. r. o., Na piesku 6, 821 05 Bratislava

Skúšky vykonané na mieste - pri odbere vzoriek

Parameter / rozmer / skúška	vz. č. 75424/P
Reakcia pH - A	7,40
Teplota °C A	12,6
Voľný chlór mg/l A	0,17
Skúšku na mieste vykonal	Ing. Lopašovský

Použité metódy, vysvetlivky, poznámky: meranie koncentrácie voľného chlóru podľa STN EN ISO 7393-2, (ŠPP 04), meranie teploty podľa STN 757375 (ŠPP 05) meranie hodnoty pH podľa STN ISO 10 523 (ŠPP 07), všetky uvedené vzorky odovzdané / prevzaté v neporušenom stave, skúška A – akreditovaná, N – neakreditovaná

Vypracoval: Ing. Peter Kinder 25.11.2024	Kontroloval: Ing. Miroslav Lopašovský manažér kvality	Schválil: Ing. Peter Kinder vedúci laboratória   AquaLaB s. r. o. Na piesku 6, 821 05 Bratislava -1-
--	---	---

UPOZORNENIE Výsledky sú platné len pre uvedenú vzorku ! Kopírovať alebo inak reprodukovat' len časti záznamu nie je dovolené !
Práce je možné reklamovať do 10 dní od doručenia protokolu.